

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke
ikin@nanoq.gl

26. marts 2020

Tilioq - Handicaptalsmandsinstitutionens høringsvar til "Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams"

Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke har anmodet Handicaptalsmandsinstitutionen om at komme med eventuelle bemærkninger til "Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xxxx 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteams"

Bemærkninger til kapitel 1

I § 1. stk. 5. oplystes hvordan de fysiske rammer skal vurderes egnede til at være en daginstitution. Tilioq anbefaler, at der indskrives, at man også skal lægge vægt på at lokalerne og de udendørslejemligheder er fysisk tilgængelige for børn med handicap og eventuelle forældre eller ansatte med handicap. Tilioq har fået henvendelser fra forældre og fagpersoner, om børn med handicap på daginstitutioner, der ikke har haft mulighed for at deltage i leg med de andre børn, fordi den legeplads der var, ikke var tilgængelig for barnet. Dette ekskluderer børn fra fællesskabet og går imod både handicapkonventionen og børnekonventionen.

I § 4 stk. 16 skrives der at: "Daginstitutionen skal indrettes med mulighed for at modtage handicappede uden særforanstaltninger." Tilioq finder det positivt og på sin plads, at dette er et krav i forbindelse med indretning af daginstitutionerne, men opfordrer til at man i tråd med handicap konventionens definition ændrer ordlyden til "Daginstitutionen skal indrettes med mulighed for at modtage **personer med handicap** uden særforanstaltninger"

På grønlandsk: "Ulluunerani paaqqinnittarfik naleqqussarneqassaaq **Inunnik innarluutilinnik** immikkut iliuseqaqqaanngikkaluarluni tiguisinnaanngorlugu."

I § 5 stk. 3 oplystes der regler for hvor mange handicaptolletter, der skal være pr. daginstitutionsplads. Tilioq foreslår for det første, at dette ændres til at der er **mindst 1** handicaptollet i den fornødne størrelse jvf. bygningsreglementet pr. daginstitution, for at sikre at børn med handicap og forældre med handicap har adgang til børnehaver på lige fod med alle andre.

Derudover foreslår Tilioq, at det medtages i en eventuel vejledning, at handicap toiletter skal have den fornødne størrelse og de fornødne hjælpemidler til børn med og uden selvstændig siddefunktion. Eller hvem der har pligt til at sikre disse hjælpemidler til daginstitutionen, i tilfælde af, at der bliver indskrevet et barn med handicap. Vi foreslår følgende ordlyd til en sådan vejledning:

Til børn uden selvstændig siddefunktion skal der være en særlig toiletstol. Det vil sige toilettet skal være stort nok til, at der udover selve toilettet og håndvasken er plads til toiletstol, kørestol, barn og hjælper i rummet.



Til børn med selvstændig siddefunktion, skal der være en toiletindsats og side- og fodstøtter, så toilettet kan tilpasses barnet.

Tilioq opfordrer til, at der i **§ 7. stk. 3** medtages at udendørsarealet skal være tilgængeligt for børn med handicap, så disse kan lege med, på lige fod med børn uden handicap. Dette for at sikre inklusion af børn med handicap i de andre børns fællesskab.

Bemærkninger til kapitel 2

Tilioq finder det positivt at kommunalbestyrelsen skal være særlig opmærksom på børn med særlige behov. Vi foreslår dog, at man i **§14. nr. 3** erstatter eksemplet **ADHD til børn med handicap**. På denne måde inkluderes alle børn med handicap, da børn med fysiske handicaps, kan have brug for et samarbejdsteam i ligeså høj grad som et barn med ADHD.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga/Med venlig hilsen/Kind regards

Anna Ida Hallgaard Jonsson
Pilersaarusionermik suleqataasoq/Projektmedarbejder

Telefon +299 34 50 93
Mail: annaida@tilioq.gl

